



COMUNE DI AZZANELLO
PROVINCIA DI CREMONA

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

progettista incaricato

arch. [Federico Bianchessi](#)
indirizzo via Malombra 11 | 26100 Cremona
e-mail giraffe.architetti@gmail.com
PEC federico.bianchessi@archiwolrdpec.it
tel. e fax 0372.1930703
c.f. BNCFRC71E30D150V
p.IVA 01585640194
iscritto n. 879 all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Cremona

collaboratori

arch. Sara Bodini
arch. Francesca Magri

ANALISI DELLE CRITICITÀ E INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI
ALLEGATO A – SCHEDE DI VALUTAZIONE

marzo 2024

SCHEDE DI VALUTAZIONE

EDIFICI PUBBLICI

EP01 _ Municipio

EP02 _ Biblioteca

EP03 _ Ambulatorio

EP04 _ Centro sociale

EP05 _ Ex scuola dell'infanzia (centro polifunzionale e centro diurno per anziani)

EP06 _ Museo "La Gremula"

EP07 _ Cimitero

Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza di un citofono ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote (h. 120 cm)	M	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Mancanza di un banco reception ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote (h. 90 cm) - Mancanza di un'area di attesa accogliente e con attrezzature adatte a persona su sedia ruote	M	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>distribuzione verticale</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>servizi igienici</i>	- Servizi igienici accessibili ma privi di specchio reclinabile e maniglioni	M	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza luce di emergenza wc	M	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3

Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	totale
<i>disabilità motoria</i>	3	3	-	3	3	12
<i>disabilità sensoriale</i>	5	5	-	5	3	18
<i>disabilità cognitiva</i>	3	3	-	3	3	12
totale	11	11	-	11	9	42

Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

Livello di criticità

42	criticità media
----	-----------------

3	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza rastrelliere biciclette	M	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Rampa all'ingresso non a norma	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>distribuzione verticale</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>servizi igienici</i>	- Mancanza di servizi igienici a norma	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza luce di emergenza wc	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3

Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	totale
<i>disabilità motoria</i>	3	5	-	5	5	18
<i>disabilità sensoriale</i>	5	5	-	3	5	18
<i>disabilità cognitiva</i>	3	3	-	3	3	12
totale	11	13	-	11	13	48

Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

Livello di criticità

48	criticità alta
----	----------------

5	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza di un parcheggio dedicato nell'area di pertinenza - Rampa di accesso priva di fermapiedi e corrimano a norma - Mancanza fasce antiscivolo sui gradini all'ingresso - Mancanza di un citofono ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote (h. 120 cm)	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Sala di attesa non accogliente	M	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>distribuzione verticale</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>servizi igienici</i>	- Servizi igienici privi di sanitari a norma	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza luce di emergenza wc	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3

Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	totale
<i>disabilità motoria</i>	5	3	-	5	5	18
<i>disabilità sensoriale</i>	3	5	-	3	3	14
<i>disabilità cognitiva</i>	3	3	-	3	3	12
totale	11	11	-	11	11	44

Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

Livello di criticità

44	criticità media
----	-----------------

3	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza rastrelliere biciclette	M	3
	- Mancanza fasce antiscivolo sui gradini all'ingresso		
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>distribuzione orizzontale</i>		M	1
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>distribuzione verticale</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>servizi igienici</i>		M	1
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	1
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza di un luogo sicuro statico al piano primo	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3

Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<i>totale</i>
<i>disabilità motoria</i>	3	1	-	1	5	10
<i>disabilità sensoriale</i>	3	3	-	3	3	12
<i>disabilità cognitiva</i>	3	3	-	1	3	10
totale	9	7	-	5	11	32

Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

Livello di criticità

32	criticità media
----	-----------------

3	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Presenza di dislivello non valicabile in corrispondenza del cancello di ingresso - Mancanza di un citofono ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote (h. 120 cm) - Mancanza rastrelliere biciclette - Mancanza di una panchina comoda e accessibile che consenta accostamento sedia a ruote - Rampa di accesso (ex scuola infanzia) priva di fermapiedi e corrimano a norma - Mancanza fasce antiscivolo sui gradini (entrambi gli ingressi)	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>distribuzione orizzontale</i>		M	1
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>distribuzione verticale</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>servizi igienici</i>	- Mancanza servizi igienici a norma negli spogliatoi personale - Servizi igienici di dimensioni adeguate, ma privi di sanitari e attrezzature a norma (centro anziani)	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza segnaletica di sicurezza /vie di esodo - Mancanza luce di emergenza wc	M	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3

Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	totale
<i>disabilità motoria</i>	5	1	-	5	3	14
<i>disabilità sensoriale</i>	5	3	-	3	5	16
<i>disabilità cognitiva</i>	3	3	-	3	3	12
totale	13	7	-	11	11	42

Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

Livello di criticità

42	criticità media
----	-----------------

3	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza di un parcheggio dedicato nell'area di pertinenza - Mancanza di rastrelliera per biciclette - Mancanza di una panchina comoda e accessibile che consenta l'accostamento di sedia a ruote	M	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	1
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>distribuzione orizzontale</i>		M	1
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	1
<i>distribuzione verticale</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>servizi igienici</i>		M	1
		S	1
		C	1
<i>fruizione in sicurezza</i>		M	1
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3

Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	totale
<i>disabilità motoria</i>	3	1	-	1	1	6
<i>disabilità sensoriale</i>	1	3	-	1	3	8
<i>disabilità cognitiva</i>	3	1	-	1	3	8
totale	7	5	-	3	7	22

Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

Livello di criticità

22	criticità bassa
----	-----------------

1	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>		M	1
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Mancanza di percorsi accessibili sul lato sud del cimitero (ai lati della cappella comunale) - Mancanza di una panchina comoda e accessibile che consenta l'accostamento di sedia a ruote	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>distribuzione verticale</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>servizi igienici</i>	- Servizi igienici (non a norma né per dimensioni né per dotazioni)inaccessibili dall'esterno (gradino e passaggio troppo stretto)	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza luce di emergenza wc	M	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3

Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	totale
<i>disabilità motoria</i>	1	5	-	5	3	14
<i>disabilità sensoriale</i>	5	5	-	3	5	18
<i>disabilità cognitiva</i>	3	3	-	3	3	12
totale	9	13	-	11	11	44

Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

Livello di criticità

44	criticità media
----	-----------------

3	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

SCHEDE DI VALUTAZIONE

SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO

SP01 _ Piazza Martiri della Libertà

SP02 _ Incrocio Provinciale-via Aldo Moro

SP03 _ Incrocio Provinciale-cimitero

SP04 _ Parcheggio pubblico, casa dell'acqua, deposito mezzi e parco giochi

SP05 _ Parcheggio pubblico e area verde

Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza fermata mezzi pubblici - Mancanza parcheggi dedicati nei pressi della piazza - Mancanza rastrelliere biciclette - Marciapiedi stretti o mancanti	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	1
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Mancanza di attraversamenti pedonali - Mancanza di pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici - Mancanza panchine per l'attesa comode e accessibili che consentano l'accostamento sedia a ruote	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	5
<i>distribuzione verticale</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>servizi igienici</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>fruizione in sicurezza</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-

Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<i>totale</i>
<i>disabilità motoria</i>	5	5	-	-	-	10
<i>disabilità sensoriale</i>	3	5	-	-	-	8
<i>disabilità cognitiva</i>	1	5	-	-	-	6
totale	9	15	-	-	-	24

Classificazione criticità

criticità bassa	6	14
criticità media	15	22
criticità alta	23	30

2 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

Livello di criticità

24	criticità alta
----	----------------

5	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Fermata mezzi pubblici in posizione pericolosa, non accessibile o difficilmente accessibile; la fermata è presente solo sul lato nord nella provinciale - Mancanza parcheggi dedicati nei pressi della fermata - Mancanza rastrelliere biciclette - Marciapiedi stretti o mancanti per accedere all'area	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Mancanza di attraversamenti pedonali in posizione adeguata - Mancanza di una pavimentazione adeguata a sedia a ruote, con sistemazione plano-altimetrica adeguata e in sede protetta - Mancanza di pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici - Mancanza panchine per l'attesa comode e accessibili che consentano l'accostamento sedia a ruote	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	5
<i>distribuzione verticale</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>servizi igienici</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>fruizione in sicurezza</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-

Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	totale
<i>disabilità motoria</i>	5	5	-	-	-	10
<i>disabilità sensoriale</i>	3	5	-	-	-	8
<i>disabilità cognitiva</i>	3	5	-	-	-	8
totale	11	15	-	-	-	26

Classificazione criticità

criticità bassa	6	14
criticità media	15	22
criticità alta	23	30

2 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

Livello di criticità

26	criticità alta
----	----------------

5	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza fermata mezzi pubblici via Valcarengi - Fermata mezzi pubblici in posizione pericolosa, non accessibile o difficilmente accessibile lato cimitero - Mancanza marciapiedi adeguati - Mancanza di attraversamenti pedonali o inadeguatezza degli stessi	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Mancanza di una pavimentazione adeguata a sedia a ruote, con sistemazione plano-altimetrica adeguata e in sede protetta in corrispondenza delle fermate - Mancanza di pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici - Mancanza panchine per l'attesa comode e accessibili che consentano l'accostamento sedia a ruote	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	5
<i>distribuzione verticale</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>servizi igienici</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>fruizione in sicurezza</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-

Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<i>totale</i>
<i>disabilità motoria</i>	5	5	-	-	-	10
<i>disabilità sensoriale</i>	3	5	-	-	-	8
<i>disabilità cognitiva</i>	3	5	-	-	-	8
totale	11	15	-	-	-	26

Classificazione criticità

criticità bassa	6	14
criticità media	15	22
criticità alta	23	30

2 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

Livello di criticità

26	criticità alta
----	----------------

5	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza marciapiedi adeguati per raggiungere l'area	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	1
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Mancanza parcheggio dedicato (segnaletica orizzontale e verticale) - Mancanza rastrelliere biciclette - Mancanza panchina comoda e accessibile che consenta accostamento sedia a ruote	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>distribuzione verticale</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>servizi igienici</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>fruizione in sicurezza</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-

Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	totale
<i>disabilità motoria</i>	5	5	-	-	-	10
<i>disabilità sensoriale</i>	3	3	-	-	-	6
<i>disabilità cognitiva</i>	1	3	-	-	-	4
totale	9	11	-	-	-	20

Classificazione criticità

criticità bassa	6	14
criticità media	15	22
criticità alta	23	30

2 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

Livello di criticità

20	criticità media
----	-----------------

3	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza marciapiedi adeguati per raggiungere l'area - Attraversamento pedonale in posizione non adeguata	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	1
<i>distribuzione orizzontale</i>		M	1
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	1
<i>distribuzione verticale</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>servizi igienici</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-
<i>fruizione in sicurezza</i>	-	M	-
	-	S	-
	-	C	-

Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	totale
<i>disabilità motoria</i>	5	1	-	-	-	6
<i>disabilità sensoriale</i>	3	3	-	-	-	6
<i>disabilità cognitiva</i>	1	1	-	-	-	2
totale	9	5	-	-	-	14

Classificazione criticità

criticità bassa	6	14
criticità media	15	22
criticità alta	23	30

2 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

Livello di criticità

14	criticità bassa
----	-----------------

1	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

SCHEDE DI VALUTAZIONE

PERCORSI STRATEGICI

PS01 _ Via Valcarenghi - Piazza Martiri della Libertà - Via Cairoli

Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>sicurezza del percorso</i>	- Marciapiedi stretti o mancanti e non in sede protetta - Mancanza di attraversamenti pedonali	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>comfort del percorso</i>	- Mancanza di pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici - Mancanza panchine per l'attesa comode e accessibili che consentano l'accostamento sedia a ruote	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>parcheggi riservati</i>	- Mancanza parcheggi riservati	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>fermate TPL</i>	- Mancanza fermate mezzi pubblici	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3
<i>accessibilità del percorso</i>	- Marciapiedi stretti o mancanti e non in sede protetta - Mancanza di attraversamenti pedonali	M	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	S	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	C	3

Sintesi delle criticità

	<i>sicurezza del percorso</i>	<i>comfort del percorso</i>	<i>parcheggi riservati</i>	<i>fermate TPL</i>	<i>accessibilità del percorso</i>	totale
<i>disabilità motoria</i>	5	5	5	5	5	25
<i>disabilità sensoriale</i>	3	3	3	3	3	15
<i>disabilità cognitiva</i>	3	3	3	3	3	15
totale	11	11	11	11	11	55

Classificazione criticità (5 indicatori)

criticità bassa	12	45
criticità media	46	53
criticità alta	54	60

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

Livello di criticità

55	criticità alta
----	----------------

5	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------